

**TÍTULO:**  
*Servicios de Reparación y Mantenimiento de Planta Eléctrica*

**CODIGO:** RE-CC-FR-005

**VERSIÓN:** 01

**FECHA DE EMISION:** 30 de marzo

**DIRECCIÓN:**  
*Recursos*

**GERENCIA:** Servicios  
 Generales

**PÁGINA:** 1 de 2

**1. Marca con una X tipo de ficha técnica:**

**Bien:**

**Servicio: x**

**2. Nombre del bien o servicio:** Reparación y Mantenimiento de Planta Eléctrica

**3. Código SAP**

**4. Descripción del bien o servicio:**

Implica la inspección, ajuste, reparación y reemplazo de elementos en la industria. También incluye el mantenimiento preventivo programado de una variedad de activos, equipos y maquinaria eléctrica.

**5. Imagen (solo aplica para bienes):**



**6. Requisitos Obligatorios**

- El proveedor deberá contar con nave o taller de reparación de mecánica Diesel.
- Debe contar con laboratorio Diesel para la reparación de bomba inyectora y turbo.
- Grúa para la movilización de las plantas según se requiera
- El Proveedor deber constar con equipos de Back Up portátiles disponible según requerimiento de **100kw, 50kw, 30kw, 20wk y 6.5kw.**
- Disponibilidad **24/7**
- Disponibilidad de **(2)** dos brigadas de servicios compuestas que abarque la concesión completa de la empresa.



**TÍTULO:**  
*Servicios de Reparación y Mantenimiento de Planta Eléctrica*

**CODIGO:** RE-CC-FR-005

**VERSIÓN:** 0

**FECHA DE EMISION:** Marzo 30/2023

**DIRECCIÓN:**  
*Recursos*

**GERENCIA:**  
*Servicios Generales*

**PÁGINA:** 2 de 2

- Depositar carta certificada de experiencia en labores de mantenimiento y reparación de plantas eléctricas.
- Estructura organizacional y el currículum técnico del personal responsable de las labores de mantenimiento.
- Depositar carta de certificación de los técnicos donde avale que son certificados en el área de mecánica Diesel, electricidad y controles eléctricos

### 7. Aplicación del bien o servicio:

- Mantenimiento preventivo y correctivo de todas las plantas eléctrica de Edeeste según cronograma estipulado.

### 8. Observaciones importantes:

- Realizar visita requerida para levantamiento a todas las Instalaciones de Edeeste para verificar el estado de los equipos.
- Visita obligatoria de la empresa a las instalaciones y taller del proveedor para validar si cuenta con las características solicitadas.
- Visitas las localidades de Edeeste para validar el estado y ubicación de los Equipos

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
<i>Coordinador de Mantenimiento</i>	<i>Gerente de Servicios Generales</i>	<i>Director de Recursos</i>
<i>Miguel Benitez</i>	<i>Jenery Feliz Feliz</i>	<i>Jesus Del Castillo</i>
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 	Fecha: <i>28/12/23</i>	Fecha: