

**FICHA TECNICA
BATERIA PARA UPS**

CODIGO:	RE-CC-FR-005
VERSIÓN:	0
FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
PÁGINA:	1 de 2

**DIRECCION
RECURSOS**

**GERENCIA:
SERVICIOS GENERALES**

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien:	Servicio: <u>X</u>
2. Nombre del bien o servicio: <i>Suministro e Instalación de batería para UPS</i>		3. Código SAP ():
4. Descripción del bien o servicio: <i>Suministro e Instalación de Batería Para UPS AETON Modelo 9355. De Mega Centro , Edificio Sabana Larga y COE</i>		
5. Imagen (solo aplica para bienes):		
		
<ul style="list-style-type: none"> • Especificaciones técnicas: • <i>BATERÍA DE 12 VOLTIO</i> • <i>CAPACIDAD 9ah</i> • <i>Modelo 6-FM-9</i> • <i>De acido-plomo libre de mantenimiento.</i> • <i>Vida util 5 Años</i> • <i>Garantia de un año por Deperfecto de Fabrica</i> • <i>Buen rendimiento de descarga de Alta Velocidad</i> • <i>Alta Eficiencia 99%</i> • <i>Separador</i> • <i>Dimencion (MM) 152X65X100</i> 		



**FICHA TECNICA
BATERIA PARA UPS**

CODIGO:	FE-CC-FR-005
VERSIÓN:	0
FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
PÁGINA:	2 de 2

**DIRECCIÓN:
RECURSOS**

**GERENCIA
SERVICIOS GENERALES**

Servicios

- *Suministro e Instalación de batería para UPS de las Oficinas Administrativas*

6. Garantía:

Mínima de un año.

7. Aplicación del bien o servicio.

Esta Batería serán utilizada en el UPS Modelo 9355 de 30kw perteneciente a la Oficina Administrativas Mega Centro y Sabana Larga y COE

8. Observaciones importantes:

Se requiere que el proveedor cuente con la certificación de AETON o UNITRADES para poder realizar los servicios.

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
COORDINADOR MANTENIMIENTO	GERENTE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE RECURSOS
<i>Marlin Benitez Blanco</i>	<i>Carmen de la Rosa</i>	<i>Wagner Reynoso</i>
Firma: 	Firma: 	Firma: <i>Wagner Reynoso</i>
Fecha: <i>3-5-2023</i>	Fecha: <i>03/05/2023</i>	Fecha: <i>03/05/23</i>