

FICHA TECNICA
BATERIA HX300 40 KW PARA UPS

CODIGO:	RE-CC-FR-005
VERSIÓN:	0
FECHA DE EMISION:	ABRIL 2023
PÁGINA:	1 de 2

DIRECCIÓN:
RECURSOS

GERENCIA:
SERVICIOS GENERALES

1. Marca con una X tipo de ficha técnica:	Bien:	Servicio: X
2. Nombre del bien o servicio: <i>Suministro e Instalación de batería HX300 para UPS</i>		3. Código SAP ():
4. Descripción del bien o servicio: <i>Suministro e Instalación de Batería Para UPS AETON Modelo 9390.</i>		
5. Imagen (solo aplica para bienes).		
		
6. Especificaciones técnicas:		
<ul style="list-style-type: none"> • BATERÍA DE 12 VOLTIO • CAPACIDAD 119 AH • Dimensión 8.2'' H X 6.8'' W X 10.2'' L • De Gelatina • Terminales de receptáculo roscados M6 • HX300 • Vida útil de 5 años <p><u>Servicios:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Suministro e instalación de batería para UPS. 		



FICHA TECNICA
BATERIA HX300 40 KW PARA UPS

CODIGO:	RE-CC-FR-005
VERSIÓN:	0
FECHA DE EMISION:	ENERO 2023
PÁGINA:	2 de 2

**DIRECCIÓN
RECURSOS**

**GERENCIA
SERVICIOS GENERALES**

7. Garantías (si aplica):

Garantía mínima de un año FULL

8. Aplicación del bien o servicio.

Esta Bateria serán utilizada en el UPS Modelo 9390 de 40kw perteneciente a la Oficina Administrativas Mega Centro II

9. Observaciones importantes:

La batería debe tener fecha de fabricación del fabricante no mayor de un año. Se requiere que el proveedor cuente con la certificación por AETON o UNITRADES, para poder realizar el servicio.

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
COORDINADOR MANTENIMIENTO	GERENTE SERVICIOS GENERALES	DIRECTOR DE RECURSOS
<i>Marlin Benitez Blanco</i>	<i>Carmen de la Rosa</i>	<i>Wagner Reynoso</i>
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: <i>3-5-2023</i>	Fecha: <i>03/05/2023</i>	Fecha: <i>03/05/23</i>