

Título: FICHA TÉCNICA DE BATERÍAS PARA PARA UPS DE 30KEW

Fecha de Actualización : ABRIL DEL 2022

Dirección/Gerencia:

Dirección de Recursos/Gerencia de Servicios Generales

Página:

 $1\;\mathsf{de}\;2$

Nombre del Material o Equipo:

Batería de Gelatina a 12V 7 Amperes Sellada

Código: 2

La Serie NP7 -5-12- 7 AH Esta Especialmente diseñada para siclo Profundo de descarga Frecuente Solicitada

Forma y Dimensiones:



Baterías de 6 voltios

- 1. BATERÍA DE 12VOLTIO
- 2. CAPACIDAD 7AH
- 3. VOLTAJE 12V
- 4. SELLADA
- 5. RESISTENCIA INTERNA APROXIMADAMENTE 2M OTMIO
- RANGO DE TEMPERATURA 20°C -60°C -CARGO 0°C-50°C- ALMACENAMIENTO 20°C-60°C
- 7. RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 25°
- 8. AMPERAJE DE ARRANQUE

USO DEL PRODUCTO:

ESTAS BATERÍAS SERÁN UTILIZADAS EN UPS DE 30KW

Criterio de Sustitución y garantía:

- LAS BATERÍAS DEBERÁN DE TENER UNA GARANTÍA DE 1 AÑO COMO MÍNIMO FULL MÁS 6 MESES PRORRATEADO.
- EL TIEMPO DE GARANTÍA COMENZARA A CORRER LUEGO DE RETIRADA DICHA BATERÍA.

Marcas & Modelos aprobados:	Posibles Proveedores:		



Título: FICHA TÉCNICA DE BATERÍAS PARA PARA UPS DE 30KEW

Fecha de Actualización : ABRIL DEL 2022

Dirección/Gerencia:

Dirección de Recursos/Gerencia de Servicios Generales

Página:

2 de 2

Observaciones:			